



|   | Tremplin |                    |      | Plate-forme              |                          |                          |                            |                           |
|---|----------|--------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
|   | ≤ 0,5 m  | 0,5 m < h<br>≤ 1 m | 3 m  | 1 m<br>0,6 m de<br>large | 3 m<br>0,6 m de<br>large | 5 m<br>1,5 m de<br>large | 7,5 m<br>1,5 m de<br>large | 10 m<br>2,5 m de<br>large |
| A. De l'arrière du fil à plomb au mur de la piscine                                       | 1,50     | 1,50               | 1,50 | 1,25                     | 1,25                     | 1,50                     | 1,50                       | 1,50                      |
| AA. De l'arrière du fil à plomb au fil à plomb de la plate-forme qui se trouve au-dessous |          |                    |      |                          |                          | 0,75                     | 0,75                       | 0,75                      |
| B. Du fil à plomb au mur latéral de la piscine  | 2,50     | 2,50               | 3,50 | 2,30                     | 2,90                     | 4,25                     | 4,50                       | 5,25                      |

|  |   |   |   |                         |              |                                |                                       |  |
|--|---|---|---|-------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| C. Du fil à plomb au fil à plomb adjacent                            | 2,40  | 2,40  | 2,60  | 1,95                    | 2,10         | 5/3<br>2,50 m<br>5/1<br>2,50 m | 7, 5/5<br>2,50 m<br>7,5/3/1<br>2,50 m | 10/7, 5/5<br>2,75 m<br>10/3 ou 1<br>2,75 m |
| D. Du fil à plomb au mur de la piscine situé devant                  | 9,00  | 9,00  | 10,25   | 8,00                    | 9,50         | 10,25                          | 11,00                                 | 13,50                                      |
| E. Au-dessus du fil à plomb jusqu'au plafond au-dessus               | 5,00  | 5,00  | 5,00  | 3,50                    | 3,50         | 3,50                           | 3,50                                  | 5,50                                       |
| F. Espace libre au-dessus, derrière et de chaque côté du fil à plomb | 2,50  | 2,50  | 2,50  | 2,75                    | 2,75         | 2,75                           | 2,75                                  | 2,75                                       |
| G. Espace libre au-dessus et devant le fil à plomb                   | 5,00  | 5,00  | 5,00  | 5,00                    | 5,00         | 5,00                           | 5,00                                  | 6,00                                       |
| H. Profondeur de l'eau au fil à plomb                                | 3,05  | 3,50  | 3,80  | 3,40                    | 3,60         | 3,80                           | 4,50                                  | 5,00                                       |
| J/K. Distance et profondeur en avant du fil à plomb                  | à une distance de 4,60<br>profondeur min. de 2,90 | à une distance de 6,00<br>profondeur min. de 3,40 | à une distance de 6,00<br>profondeur min. de 3,70 | 5,0 dist.<br>3,30 prof. | 6,00<br>3,50 | 6,00<br>3,70                   | 8,00<br>4,40                          | 12,00<br>4,75                              |
| L/M. Distance et profondeur de chaque côté du fil à plomb            | à une distance de 2,50<br>profondeur min. de 3,40 | à une distance de 2,50<br>profondeur min. de 3,40 | à une distance de 3,25<br>profondeur min. de 3,70 | 2,05<br>3,30            | 2,65<br>3,50 | 4,25<br>3,70                   | 4,50<br>4,40                          | 5,25<br>4,75                               |

|  |           |           |           |  |           |  |  |  |
|--|-----------|-----------|-----------|--|-----------|--|--|--|
| N. Angle maximum d'inclinaison pour réduire le fond de la piscine au-delà de la profondeur totale requise                        | 30 degrés | 30 degrés | 30 degrés |  | 30 degrés |  |  |  |
| P. Angle maximum d'inclinaison pour réduire la hauteur du plafond au-delà des dimensions requises pour l'espace libre en hauteur | 30 degrés | 30 degrés | 30 degrés |  | 30 degrés |  |  |  |

Les dimensions indiquées aux cases B et C du tableau de l'annexe III s'appliquent aux plates-formes ayant une largeur indiquée dans ce tableau. Si les largeurs de plate-forme augmentent, alors ces dimensions doivent augmenter de la moitié des suppléments de largeurs.